

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель начальника
Департамента образования
Ивановской области

В.Ф. Лазарев

«__» _____ 2015 г.



ПАСПОРТ

доступности объекта для инвалидов и маломобильных групп населения

1. **Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ивановский технический колледж**
153043 г. Иваново, Ивановская обл., ул. Люлина, 2-б, тел: 8(4932)376-608,
факс: 8(4932) 376-608, ogounpou2@mail.ru.
2. Ведомственная принадлежность объекта - Департамент образования Ивановской области.
3. Вид деятельности - среднее профессиональное образование.
4. Характеристика объекта - отдельно стоящее, 2 этажное здание 1926 года с 4-х этажной пристройкой, 1986 года постройки.
5. Объем предоставляемых услуг - 282 обучающихся /51 сотрудник.
6. Доступность услуги для категорий инвалидов
 - вариант «А» - полная доступность всех мест обслуживания;
 - вариант «Б» - локальная доступность входной группы, специально выделенного места обслуживания и пути движения к нему;
 - вариант «В» - обслуживание на дому сотрудниками без дополнительной платы;
 - вариант « - » - не обслуживаются.

Категории инвалидов			
на кресле-коляске (К)	с поражением опорно-двигательного аппарата (О)	с поражением зрения (С)	с поражением слуха (Г)
-	-	-	-

7. Доступность элементов общественного здания для различных категорий Инвалидов.

Наименование элементов территории образовательного учреждения	Фактическая доступность для инвалидов			
	на кресле-коляске (К)	с поражением опорно-двигательного аппарата (О)	с поражением зрения (С)	с поражением слуха (Г)
Территория объекта	х	х	-	х
Входная группа	-	-	-	х
Пути движения	-	-	-	х
Зона обслуживания	-	-	-	х
Санитарно-бытовые помещения	-	-	-	х
Средства информации и телекоммуникации	-	-	-	-

8. Заключение о доступности общественного здания для инвалидов

Степень доступности общественного здания	Категории инвалидов			
	К	О	С	Г
Объект полностью доступен				
Объект частично доступен, требуется частичная адаптация				
Объект не доступен, требуется адаптация	х	х	х	х

Паспорт составлен на основании анкеты обследования № 1

«29» июня 2015 года.



Руководитель объекта

В.В.Маркелов

Дата составления паспорта 29 июня 2015 года.

АНКЕТА №1

обследования объекта социальной инфраструктуры в отношении его доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения

Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
ТИвановский технический колледж

Почтовый адрес, телефон, факс, 153043 г. Иваново, Ивановская обл., ул. Люлина, 2-б, тел: 8(4932)376-608,
факс: 8(4932) 376-608, ogouproru2@mail.ru.

Ведомственная принадлежность объекта - *Департамент образования Ивановской области.*

Вид деятельности – *среднее профессиональное образование.*

Форма собственности объекта - *оперативное управление.*

Размещение объекта - отдельно стоящее 2 этажное здание 1926 года с 4-х этажной пристройкой, 1986 года постройки.
Кирпич, перекрытия бетонные.

Объем предоставляемых услуг - 282 обучающихся /51 сотрудник.

1. ТЕРРИТОРИЯ ОБЪЕКТА

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
	Вход на территорию:	К	наличие	+	-
	Ширина прохода, калитки, проема в ограждении	К, О, С	не менее 90 см	90 см	-
	Знак доступности учреждения			отсутствует	установить
	Автостоянка посетителей			отсутствует	нет возможности установить
	Расстояние до входа в здание	К, О	не более 50 м	15 м	-
	Доля машино-мест для инвалидов	К, О	не менее 10 %	отсутствует	-
	Размер места со специальным знаком	К	350x500	отсутствует	-
	<p>Путь к главному (специализированному) входу в здание:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ширина полосы движения • указатели направления движения • декоративное ограждение, выполняющее направляющую функцию • места отдыха: через 200 м 	<p>К, О К, О, Г С О</p>	<p>не менее 180 см наличие наличие наличие</p>	<p>300 см отсутствуют отсутствует отсутствует</p>	<p>- установить установить не требуется</p>

	<p>Открытая лестница:</p> <ul style="list-style-type: none"> • высота подъема ступеней • ширина проступи • поручни на высоте • рельефная тактильная полоса перед маршем вверх и вниз (ширина) • контрастная окраска первой и последней ступени 	<p>О,С</p> <p>О,С</p> <p>С</p> <p>С</p>	<p>не более 12 см</p> <p>не менее 40 см</p> <p>85-90 см</p> <p>80 см</p> <p>наличие</p> <p>наличие</p>	<p>отсутствует</p> <p>12 см</p> <p>36 см</p> <p>85 см</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>не требуется</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>
	<p>Пандус:</p> <ul style="list-style-type: none"> • высота подъема • уклон 	<p>К,О</p> <p>К</p> <p>К,О</p>	<p>НД – не более 1:10</p> <p>0,8 м</p> <p>НД – не более 1/12</p>	<p>отсутствует</p>	<p>не требуется</p>
	<p>Поручни с двух сторон:</p> <ul style="list-style-type: none"> • на высоте • на высоте 	<p>К</p> <p>О</p>	<p>70 см</p> <p>85-95 см</p>	<p>отсутствует</p>	<p>не требуется</p>

Примечания:

1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды-колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха.
2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.
3. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т. п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).
4. К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов - из паспорта БТИ, на которые наносятся номера анкетизируемых объектов: путей движения, площадок и других объектов. Эти номера заносятся в графу 1 анкеты.

2. ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги)

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
	Крыльцо или входная площадка				-
	Высота площадки		норматив не установлен		-
	Габариты площадки: ширина x глубина	К	не менее 220 x 220 см	300 x 250 см	-
	Поручни (ограждения) при высоте площадки более 45 см	К,О,С	наличие	отсутствует	установить
	Нескользящее покрытие	К,О,С	наличие	-	установить
	Навес	К,О,С	наличие	имеется	-
	Лестница наружная				
	Нескользящее покрытие	О,С,Г	наличие	отсутствует	не требуется
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверх и вниз (ширина)	С	60 см	-	-
	Контрастная окраска первой и последней ступеней	С	наличие	-	окрасить
	Поручни с двух сторон: <ul style="list-style-type: none"> • на высоте • горизонтальные завершения поручня сверху и снизу с 	О СО С	наличие 85-95 см не менее 30 см	отсутствуют	установить

	нетравмирующим окончанием (закруглением)				
	Пандус наружный			-	-
	Ширина марша	К	не менее 100 см	-	-
	Уклон	К	И/1-не более 1/12	-	-
	Высота одного подъема	К	не более 80 см	-	-
	Разворотные площадки: • внизу • промежуточная с поворотом направления движения	К	не менее 150x150 не менее 150x150	-	нет возможности установить
	Поручни с двух сторон: • на высоте • на высоте • горизонтальные завершения вверху и внизу, с нетравмирующим окончанием	К О К,О	70 см 85-90 см не менее 30 см	-	-
	Нескользящее покрытие	К,О	наличие	-	установить
	Наружный подъемник: вертикальный (В), наклонный (Н)	К,О	наличие	-	нет возможности установить
	Тамбур				
	Габариты тамбура: глубина x ширина	К	не менее 220 x 180 см	110 x 300 см	нет возможности реконструкции

Примечания:

1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды-колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха.
2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.
3. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т. п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).
4. К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов - из паспорта БТИ, на которые наносятся номера анкетированных объектов: путей движения, площадок и других объектов. Эти номера заносятся в графу 1 анкеты.

3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ на объекте (для доступа в зону оказания услуги)

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
Коридоры/холлы					
	Ширина полосы движения при открытых дверях кабинетов	К	не менее 120 см	40 см	нет возможности реконструкции
	Разворотные площадки	К	не менее 150 x 150	70 x 150	нет возможности реконструкции
	Места отдыха и ожидания (не реже, чем через 25 м): <ul style="list-style-type: none"> • для лиц с нарушениями ОДА (О) (расстояние от сидения до полосы движения не менее 60 см) • для колясочников: глубина 150 см, ширина 90 см 	К,О,С,Г О,К	не менее 1 ед. на этаж не менее 1 ед. на этаж	отсутствует -	создать нет возможности создать
	Навесное оборудование в зоне движения, выступ	С	не более 10 см	не более 10 см	-
Лестница (в зоне оказания услуги)					
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем, вверху и внизу (ширина)	С	60 см	-	установить

	Контрастная окраска крайних ступеней	С	наличие	-	окраска
	Поручни с двух сторон: -на высоте -горизонтальные завершения вверху и внизу с нетравмирующим окончанием	О,С О,С О,С	наличие 85-90 см не менее 30 см	-	установить
Лифт пассажирский к зоне оказания услуги					отсутствует
	Кабина: • габариты (глубина х ширина) • ширина дверного проема • поручни	К К О	не менее 140 x 110 не менее 80 см наличие	-	нет возможности реконструкции
	Световая и звуковая информация в кабине о движении лифта	С	наличие	-	-
	Знак доступности	К,С	наличие	-	-
Пандус внутренний к лестнице					отсутствует
	Ширина марша	К	не менее 100 см	250 см	нет возможности реконструкции
	Уклон	К	И/1-не более 1/12	-	-
	Разворотные площадки внизу, вверху	К	не менее 150x150	70 x 150	нет возможности реконструкции
	Поручни с двух сторон: • поручни на высоте • горизонтальные завершения вверху и внизу с нетравмирующим окончанием	К,О К О,К,С	наличие 70 см 85-90 см не менее 30 см	отсутствуют	-
	Пандус переносной	К	наличие	-	приобрести
	Подъемник для инвалидов		наличие	-	-
	Вертикальный (В), наклонный (Н), мобильный (М)	К,О	наличие	-	-

	Эскалатор, траволатор	О	наличие	-	-
--	-----------------------	---	---------	---	---

Примечания:

1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды-колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха.
2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.
3. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т. п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).
4. К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов - из паспорта БТИ, на которые наносятся номера анкетизируемых объектов: путей движения, площадок и других объектов. Эти номера заносятся в графу 1 анкеты.

4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (в зависимости от вида деятельности)

№№ помеще-ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
	Обслуживание через окно/прилавок			отсутствует	-
	Высота рабочей поверхности	К	80-110 см	-	-
	Габариты зоны обслуживания	К	не менее 90 x 150 см	-	-
Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прилавков					
	Обслуживание в кабинете №1			80 см	-
	Ширина проема двери в свету	К,О	не менее 90 см	80 см	-
	Габариты зоны сидения, глубина	О	не менее 120 см	110 см	-
	Зона для кресла-коляски	К	не менее 150 x 150	130x140 см	-
	Стол с высотой рабочей поверхности	К,О	60-80 см	76 см	-
Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов					
	Обслуживание с перемещением по маршруту №1				-
	Ширина полосы движения	К,О	не менее 120 см	130 см	-
	Высота оборудования (стеллаж, прилавок)	К	80-110 см	-	-
Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов					
	Кабина индивидуального обслуживания №			отсутствует	не требуется
	Ширина x глубина	К	не менее 160 x 180	-	-

	Место для сидения	О	наличие	-	-
	Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	О	наличие	-	-
Вкладка при необходимости описания нескольких кабин					
	Зал (зрительный, читальный, ожидания и пр.)	К,О		+	
	Доля мест для колясочников	К	не менее 2%	-	нет возможности установить
	Ширина прохода к месту для колясочника	К	не менее 120 см	-	нет возможности реконструкции
	Доля мест для лиц, с нарушением слуха (кресла с подключением слухового аппарата)	Г	не менее 1 шт.	-	-
Вкладка при необходимости описания нескольких залов					

Примечания:

1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды-колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха.
2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.
3. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т. п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).
4. К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов - из паспорта БТИ, на которые наносятся номера анкетируемых объектов: путей движения, площадок и других объектов. Эти номера заносятся в графу 1 анкеты.

5. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
	Санузел				-
	Знак доступности помещения	К,О	наличие	-	обустроить
	Ширина дверного проема	К	не менее 90 см	77 см	нет возможности установить
	Тактильная направляющая полоса к кабине, осязаемая ногой или тростью (ширина)	С	30 см	отсутствует	обустроить
	Раковина: <ul style="list-style-type: none"> • зона у раковины для кресла-коляски (минимальные глубина x ширина) • высота раковины • опорный поручень 	К К,О	не менее 130 - 85 см 75-85 см наличие	120*55 80 см	нет возможности реконструкции
	Кабины: <ul style="list-style-type: none"> • количество кабин • ширина дверного проема • габариты (минимальные глубина ширина) • опорные поручни • зона для кресла-коляски рядом с 	К,О К К К,О К	не менее 1 ед. не менее 90 см не менее 180x165 см наличие не менее 80x120 см	4 52 см 177-102 см отсутствует	нет возможности установить

	унитазом (ширина x глубина) • крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	О	наличие	отсутствует	
	Знак доступности кабины	К.О	наличие	-	-
	Тактильная направляющая полоса к писсуару, осязаемая ногой или тростью (для мужского туалета)	С	30 см	-	-
	Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат (мужские – 2%, женские – 5% от общего числа кабин)				

Примечания:

1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды-колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха.
2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.
3. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т. п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).
4. К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов - из паспорта БТИ, на которые наносятся номера анкетизируемых объектов: путей движения, площадок и других объектов. Эти номера заносятся в графу 1 анкеты.

6. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ на объекте

№№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
	Визуальные средства информации о предоставлении услуги	С	наличие	-	установить
	Надписи: • размещение на высоте • высота прописных букв • освещенность	К,С,Г С С	наличие не более 160 см не менее 7,5 см наличие	+	привести в соответствие с нормативами
	Указатели, пиктограммы: размещение на высоте высота прописных букв освещенность	С К,С С С	наличие не более 200 см не менее 7,5 см наличие	-	привести в соответствие с нормативами
	Тактильные средства информации о предоставлении услуги: • высота размещения • маркировка кабинетов приема со стороны ручки • на кнопках управления лифта • на поручнях лестниц • на кабинах санитарно-бытовых помещений	С С С С С С	наличие 60-110 см наличие наличие наличие наличие	-	установить в соответствии с нормативами
	Текстофоны (текстовые телефоны)	Г	не менее одной шт.	-	приобрести

	Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами	С,Г	не менее одной шт.	-	приобрести
	Таксофон: с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ) или на высоте 80 см (В)	К	наличие	-	приобрести
	Речевые информаторы и маяки	С	наличие	-	приобрести
	Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5 м2	С	наличие	-	приобрести
	Световые текстовые табло для вывода оперативной информации	Г,С	наличие	-	приобрести
	Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы	К,О,С,Г	наличие	-	-

Примечания:

1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды-колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха.
2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.
3. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т. п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).
4. К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов - из паспорта БТИ, на которые наносятся номера анкетуемых объектов: путей движения, площадок и других объектов. Эти номера заносятся в графу 1 анкеты.

7. ВЫВОДЫ

В результате обследования установлено, что для обеспечения доступности необходимо выполнить следующие основные мероприятия:

- **на территории объекта:** установить знак доступности учреждения, указатели направления движения; организовать место отдыха, установить декоративное ограждение, выполняющее направляющую функцию.
- **на входной группе:** установить поручни, отремонтировать навес.
- **на путях передвижения:** создать места отдыха и ожидания, установить рельефную полосу перед маршем, поручни с двух сторон. окрасить контрастной краской крайние ступени, приобрести переносной пандус.
- **в зоне оказания услуги:** обустроить места для колясочников, ширину прохода к месту для колясочников, определить место для лиц с нарушением слуха.
- **в санитарных помещениях:** обустроить знаки доступности помещения; ширину дверного проема; обустроить тактильные направляющие полосы к кабине, установить знак доступности кабины, тактильную направляющую полосу.
- **по средствам информации и коммуникации на объекте:** визуальные средства информации привести в соответствие с нормативами, приобрести текстфон, телефон с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами, световые текстовые табло для выхода оперативной информации.

Председатель комиссии по обследованию объекта:  /Маркелов В.В./

Секретарь комиссии  /Шульгина Н.А./

Члены комиссии:  /Сметанин В.Н./

 /Киселева Н.А./

 /Нименькая Г.Г./

 /Бельщикова Л.Н./

Руководитель объекта  В.В.Маркелов

«29» июня 2015год